Приложение №1

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»**

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

**Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция»**

г.Заречный Свердловской области, 624250, а/я 149
АТ 221323 АТОМ, тел.(34377) 36359 факс.(34377) 31070,
E-mail post@bnpp.x-atom.ru
ОКПО 08614718, ОГРН 5087746119951
ИНН/КПП 7721632827/663943002

10.11.2010г. № И-07-1880

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО "НПО ВЭИ
Электроизоляция"
Крупенину Н.В.
111024, г. Москва,
ул. Перовский проезд, д.35,
стр.10, помещение XII, ком.9

Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция» и ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция» имеют долгосрочные связи в области выполнения работ по обследованию технического состояния основного электротехнического оборудования АЭС.

Специалисты ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция» на долговременной основе оказывают консультации персоналу ЭЦ по вопросам диагностики электрооборудования (тепловизионный, ультрафиолетовый контроль):
- приобретение измерительных средств для диагностики;
- анализ результатов диагностики, выполненных персоналом ЭЦ АЭС.

В 2010 г. ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция» выполнено ультравизионное обследование состояния ошиновки и высоковольтной изоляции аппаратов ОРУ- 220 кВ, ОРУ-110 кВ, состояния ошиновки и высоковольтной изоляции вводов силовых трансформаторов пристанционного узла.

Работы выполнены в объеме и в сроки, установленные договорными обязательствами между Филиалом ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция» и ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция». Технический уровень выполнения диагностических работ (ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция») и сопровождения работ (персонал ЭЦ Белоярской АЭС) соответствует требованиям «Методических рекомендаций по раннему выявлению дефектов внешней изоляции, токоведущих частей электрооборудования АЭС с использованием средств ультрафиолетового контроля» (МР1.3.3.99.041-2009 от 01.02.2010г.). Претензий по качеству выполнения работ специалистами ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция» не имеем.

С уважением.

И.О. Главного инженера О.А. Потапов

Абрамович, 63-77